



LISTE CESI

ACV / ACV

ZI mi-plaine 31, rue Ampère 69680 Chassieu France - Tel :04 72 47 07 76 - Fax :04 72 47 08 72

GAMME :Helio Master

Nombre produits :16

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14+5/03-844*04 Ext

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	200	2,39	Helio Master 200 1 AE	CESI 06 / 10 - 1402	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	4,78	Helio Master 300 2 AE	CESI 06 / 10 - 1403	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	4,78	Helio Master 400 2 AE	CESI 06 / 10 - 1404	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	400	7,17	Helio Master 400 3 AE	CESI 06 / 10 - 1405	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	200	2,39	Helio Master 200 1 AH	CESI 06 / 10 - 1406	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	4,78	Helio Master 300 2 AH	CESI 06 / 10 - 1407	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	4,78	Helio Master 400 2 AH	CESI 06 / 10 - 1408	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	7,17	Helio Master 400 3 AH	CESI 06 / 10 - 1409	Intégrable en toiture	Oui	Non
Mixte	200	2,39	Helio Master 200 1 AM	CESI 06 / 10 - 1410	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	300	4,78	Helio Master 300 2 AM	CESI 06 / 10 - 1411	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	4,78	Helio Master 400 2 AM	CESI 06 / 10 - 1412	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	7,17	Helio Master 400 3 AM	CESI 06 / 10 - 1413	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	200	2,39	Helio Master 200 1 AS	CESI 06 / 10 - 1414	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	4,78	Helio Master 300 2 AS	CESI 06 / 10 - 1415	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	4,78	Helio Master 400 2 AS	CESI 06 / 10 - 1416	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	7,17	Helio Master 400 3 AS	CESI 06 / 10 - 1417	Intégrable en toiture	Oui	Non

Dispositifs d'appoint

- Appoint électrique : l'appoint est assuré au moyen d'une résistance électrique intégrée au ballon de stockage solaire
- Appoint hydraulique : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur intégré au ballon de stockage solaire et raccordé à une chaudière
- Appoint mixte : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur pendant les périodes de l'année où la chaudière est en fonctionnement et par un appoint électrique pendant les périodes où la chaudière est arrêtée

Les chauffe-eau solaires qui ne comportent aucun de ces dispositifs sont des chauffe-eau sans appoint