



## LISTE CESI

Clipsol / Clipsol

Parc d'Activités Les Combaruches . 73100 Aix les Bains France - Tel :04 79 34 35 36 - Fax :04 79 34 35 30

### GAMME : Blocsol ECS

Nombre produits :20

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14+5/03-839

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	400	3,57	Blocsol ECS 4-400 E	CESI 06 / 10 - 1565	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	4,46	Blocsol ECS 5-400 E	CESI 06 / 10 - 1566	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	5,35	Blocsol ECS 6-400 E	CESI 06 / 10 - 1567	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	6,25	Blocsol ECS 7-400 E	CESI 06 / 10 - 1568	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	7,14	Blocsol ECS 8-400 E	CESI 06 / 10 - 1569	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	400	3,57	Blocsol ECS 4-400 H	CESI 06 / 10 - 1570	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	4,46	Blocsol ECS 5-400 H	CESI 06 / 10 - 1571	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	5,35	Blocsol ECS 6-400 H	CESI 06 / 10 - 1572	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	6,25	Blocsol ECS 7-400 H	CESI 06 / 10 - 1573	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	7,14	Blocsol ECS 8-400 H	CESI 06 / 10 - 1574	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Mixte	400	3,57	Blocsol ECS 4-400 HE	CESI 06 / 10 - 1575	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	4,46	Blocsol ECS 5-400 HE	CESI 06 / 10 - 1576	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	5,35	Blocsol ECS 6-400 HE	CESI 06 / 10 - 1577	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	6,25	Blocsol ECS 7-400 HE	CESI 06 / 10 - 1578	Intégrable en toiture	Non	Non
Mixte	400	7,14	Blocsol ECS 8-400 HE	CESI 06 / 10 - 1579	Intégrable en toiture	Non	Non
Sans appoint	400	3,57	Blocsol ECS 4-400	CESI 06 / 10 - 1580	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	4,46	Blocsol ECS 5-400	CESI 06 / 10 - 1581	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	5,35	Blocsol ECS 6-400	CESI 06 / 10 - 1582	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	6,25	Blocsol ECS 7-400	CESI 06 / 10 - 1583	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	7,14	Blocsol ECS 8-400	CESI 06 / 10 - 1584	Intégrable en toiture	Oui	Non

### GAMME : Kit ECS

Nombre produits :43

installation à circulation forcée, à stockage séparé et à capteurs remplis en permanence

Capteur plan

CSTBat (avec Avis Technique) 14+5/03-839

Nature de l'appoint	Vol (l)	Surf (m2)	Modèle	Référence	Mise en œuvre du capteur	Bleu Ciel d'EDF	Dolce Vita de GDF Suez
Electrique	400	3,57	ECS 4 - 400 E	CESI 06 / 10 - 1585	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	4,46	ECS 5 - 400 E	CESI 06 / 10 - 1586	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	5,35	ECS 6 - 400 E	CESI 06 / 10 - 1587	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	6,25	ECS 7 - 400 E	CESI 06 / 10 - 1588	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	400	7,14	ECS 8 - 400 E	CESI 06 / 10 - 1589	Intégrable en toiture	Non	Non
Hydraulique	400	3,57	ECS 4 - 400 H	CESI 06 / 10 - 1590	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	4,46	ECS 5 - 400 H	CESI 06 / 10 - 1591	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	5,35	ECS 6 - 400 H	CESI 06 / 10 - 1592	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	6,25	ECS 7 - 400 H	CESI 06 / 10 - 1593	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	400	7,14	ECS 8 - 400 H	CESI 06 / 10 - 1594	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	3,57	ECS 4 - 400	CESI 06 / 10 - 1595	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	4,46	ECS 5 - 400	CESI 06 / 10 - 1596	Intégrable en toiture	Oui	Non

Sans appoint	400	5,35	ECS 6 - 400	CESI 06 / 10 - 1597	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	6,25	ECS 7 - 400	CESI 06 / 10 - 1598	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	400	7,14	ECS 8 - 400	CESI 06 / 10 - 1599	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	330	3,7	ECS 4 - 330 E	CESI 07 / 07 - 2508	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	330	4,6	ECS 5 - 330 E	CESI 07 / 07 - 2509	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	330	5,6	ECS 6 - 330 E	CESI 07 / 07 - 2510	Intégrable en toiture	Non	Non
Electrique	300	3,7	ECS 4 - 300E	CESI 07 / 07 - 2512	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	4,6	ECS 5 - 300E	CESI 07 / 07 - 2513	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	300	5,6	ECS 6 - 300E	CESI 07 / 07 - 2514	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	500	6,5	ECS 7 - 500 H	CESI 07 / 07 - 2517	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	300	3,7	ECS 4 - 300H	CESI 07 / 07 - 2518	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	300	4,6	ECS 5 - 300H	CESI 07 / 07 - 2519	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	300	5,6	ECS 6 - 300 H	CESI 07 / 07 - 2520	Intégrable en toiture	Oui	Oui
Hydraulique	330	3,7	ECS 4 - 330 H	CESI 07 / 07 - 2521	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	330	4,6	ECS 5 - 330 H	CESI 07 / 07 - 2522	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	330	5,6	ECS 6 - 330 H	CESI 07 / 07 - 2523	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	500	4,6	ECS 5 - 500 H	CESI 07 / 07 - 2524	Intégrable en toiture	Oui	Non
Hydraulique	500	5,6	ECS 6 - 500 H	CESI 07 / 07 - 2525	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	500	6,5	ECS 7 - 500	CESI 07 / 07 - 2526	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	330	3,7	ECS 4 - 330	CESI 07 / 07 - 2527	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	200	3,7	ECS 4 - 200	CESI 07 / 07 - 2528	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	250	3,7	ECS 4 - 250	CESI 07 / 07 - 2529	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	5,6	ECS 6 - 300	CESI 07 / 07 - 2530	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	330	5,6	ECS 6 - 330	CESI 07 / 07 - 2531	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	3,7	ECS 4 - 300	CESI 07 / 07 - 2532	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	250	4,6	ECS 5 - 250	CESI 07 / 07 - 2533	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	300	4,6	ECS 5 - 300	CESI 07 / 07 - 2534	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	330	4,6	ECS 5 - 330	CESI 07 / 07 - 2535	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	500	4,6	ECS 5 - 500	CESI 07 / 07 - 2536	Intégrable en toiture	Oui	Non
Sans appoint	500	5,6	ECS 6 - 500	CESI 07 / 07 - 2537	Intégrable en toiture	Oui	Non
Electrique	200	3,7	ECS 4 - 200E	CESI 08 / 06 - 5020	Intégrable en toiture	Non	Non

#### Dispositifs d'appoint

- Appoint électrique : l'appoint est assuré au moyen d'une résistance électrique intégrée au ballon de stockage solaire
- Appoint hydraulique : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur intégré au ballon de stockage solaire et raccordé à une chaudière
- Appoint mixte : l'appoint est assuré au moyen d'un échangeur pendant les périodes de l'année où la chaudière est en fonctionnement et par un appoint électrique pendant les périodes où la chaudière est arrêtée

Les chauffe-eau solaires qui ne comportent aucun de ces dispositifs sont des chauffe-eau sans appoint